

# PROPRIETA DEL PRODOTTO

## N.: DML/Quadro/9/2024



Test per il controllo della produzione in fabbrica ai sensi della norma PN-EN 14351-1+A2:2016

Azienda: **DOMEL Sp. z o.o.**  
ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża

Prodotto: finestra a due battenti; Profili principali: PVC  
Sistema:  
**Gealan Kubus**  
Nome commerciale:  
**Quadro**  
I risultati degli esami sono contenuti nel verbale: DML/Quadro/9/2024

Metodi d'esame:	Permeabilità all'aria PN-EN 1026	Tenuta all'acqua PN-EN 1027	Resistenza al carico di vento PN-EN 12211	Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza PN-EN 14609

Norme di classificazione:	PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Soglia
Tipo di prodotto (L x A mm)  1500 x 1500	<b>4</b>	<b>E750</b>	<b>C5</b>	<b>350 N</b>
Ferramenta perimetrale Winkhaus Activ Pilot				

**Domel Sp. z o.o. 18-400 Łomża ul. Akademicka 4**

CEO  
Paweł Kicun

16.10.2024, Łomża

Prove iniziali di tipo (ITT) rimangono validi fino a quando, se non vi è un cambiamento nella costruzione di finestre e porta esterna pedonale, la materia prima o fornitori di componenti, o le processi di produzione, avrebbe conseguenze significative su una o più delle caratteristiche. Ai sensi della norma PN-EN 14351-1+A2:2016 punto 7.5 Controllo continuo ed accettazione del Factory Production Control (FPC) il produttore deve eseguire la valutazione dell'FPC insieme agli esami correnti ed agli esami di controllo del prodotto con frequenza non inferiore all'anno. I controlli eseguiti secondo il programma, confermano le stesse caratteristiche per i prodotti che i prodotti soggetti agli esami ITT.

