

# PRESTAZIONI DEL PRODOTTO

N.: DML/Energetic/13/2026



Test per il controllo della produzione in fabbrica ai sensi della norma PN-EN 14351-1+A2:2016

Azienda: **DOMEL Sp. z o.o.**  
ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża

Prodotto: finestra a due battenti; Profili principali: PVC  
Sistema:  
**Gealan S9000 MD NL**  
Nome commerciale:  
**Energetic NL**  
I risultati degli esami sono contenuti nel verbale: DML/Energetic/13/2026

|                 |                                     |                                |                                                 |                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |                                |                                                 |                                                                      |
| Metodi d'esame: | Permeabilità all'aria<br>PN-EN 1026 | Tenuta all'acqua<br>PN-EN 1027 | Resistenza al carico di<br>vento<br>PN-EN 12211 | Capacità di carico<br>dei dispositivi di<br>sicurezza<br>PN-EN 14609 |

| Norme di classificazione:                  |                                                                                     | PN-EN 12207 | PN-EN 12208 | PN-EN 12210 | Soglia |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Tipo di prodotto (L x A mm)                |  | 4           | E900        | C5          | 350 N  |
|                                            | 1500 x 1500                                                                         |             |             |             |        |
| Ferramenta perimetrale Winkhaus ActivPilot |                                                                                     |             |             |             |        |

Domel Sp. z o.o. 18-400 Łomża ul. Akademicka 4

CEO  
Paweł Kicun

11.03.2026, Łomża

Prove iniziali di tipo (ITT) rimangono valide fino a quando, se non vi è un cambiamento nella costruzione di finestre e porta esterna pedonale, la materia prima o fornitori di componenti, o le processi di produzione, avrebbe conseguenze significative su una o più delle caratteristiche. Ai sensi della norma PN-EN 14351-1+A2:2016 punto 7.5 Controllo continuo ed accettazione del Factory Production Control (FPC) il produttore deve eseguire la valutazione dell'FPC insieme agli esami correnti ed agli esami di controllo del prodotto con frequenza non inferiore all'anno. I controlli eseguiti secondo il programma, confermano le stesse caratteristiche per i prodotti che i prodotti soggetti agli esami ITT.

