

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO

N.: DML/Protecto/16/2026

Test per il controllo della produzione in fabbrica ai sensi della norma PN-EN 14351-1+A2:2016



Azienda: **DOMEL Sp. z o.o.**
ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża

Prodotto: finestra a due battenti; Profili principali: PVC
Systema:
Gealan Kontur Reno
Nome commerciale:
Protecto Reno
I risultati degli esami sono contenuti nel verbale: DML/Protecto/16/2026

				
Metodi d'esame:	Permeabilità all'aria PN-EN 1026	Tenuta all'acqua PN-EN 1027	Resistenza al carico di vento PN-EN 12211	Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza PN-EN 14609

Norme di classificazione:		PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Wartość progowa
Tipo di prodotto (L x A mm)		4	E900	C5	350 N
	1500 x 1500				
Ferramenta perimetrale Winkhaus ActivPilot					

Domel Sp. z o.o. 18-400 Łomża ul. Akademicka 4

CEO
Paweł Kicun

11.03.2026, Łomża

Prove iniziali di tipo (ITT) rimangono validi fino a quando, se non vi è un cambiamento nella costruzione di finestre e porta esterna pedonale, la materia prima o fornitori di componenti, o le processi di produzione, avrebbe conseguenze significative su una o più delle caratteristiche. Ai sensi della norma PN-EN 14351-1+A2:2016 punto 7.5 Controllo continuo ed accettazione del Factory Production Control (FPC) il produttore deve eseguire la valutazione dell'FPC insieme agli esami correnti ed agli esami di controllo del prodotto con frequenza non inferiore all'anno. I controlli eseguiti secondo il programma, confermano le stesse caratteristiche per i prodotti che i prodotti soggetti agli esami ITT.

