

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO

N.: DML/Synergic/15/2026



Test per il controllo della produzione in fabbrica ai sensi della norma PN-EN 14351-1+A2:2016

Azienda: **DOMEL Sp. z o.o.**
ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża

Prodotto: finestra a due battenti; Profili principali: PVC
Sistema:
Gealan S8000
Nome commerciale:
Synergic Reno
I risultati degli esami sono contenuti nel verbale: DML/Synergic/15/2026



Metodi d'esame:

Permeabilità all'aria
PN-EN 1026



Tenuta all'acqua
PN-EN 1027



Resistenza al carico di
vento
PN-EN 12211



Capacità di carico
dei dispositivi di
sicurezza
PN-EN 14609

Norme di classificazione:		PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Soglia
Tipo di prodotto (L x A mm)		4	E750	C5	350 N
	1500 x 1500				
Ferramenta perimetrale Winkhaus ActivPilot					

Domel Sp. z o.o. 18-400 Łomża ul. Akademicka 4

CEO
Paweł Kicun

11.03.2026, Łomża

Prove iniziali di tipo (ITT) rimangono valide fino a quando, se non vi è un cambiamento nella costruzione di finestre e porta esterna pedonale, la materia prima o fornitori di componenti, o le processi di produzione, avrebbe conseguenze significative su una o più delle caratteristiche. Ai sensi della norma PN-EN 14351-1+A2:2016 punto 7.5 Controllo continuo ed accettazione del Factory Production Control (FPC) il produttore deve eseguire la valutazione dell'FPC insieme agli esami correnti ed agli esami di controllo del prodotto con frequenza non inferiore all'anno. I controlli eseguiti secondo il programma, confermano le stesse caratteristiche per i prodotti che i prodotti soggetti agli esami ITT.

